

КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ПРОЕКТ	
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ	
No. КОНТРАКТА 06876117CPCR40702	
No. ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ 06876117CPCR40702	
Первое представление: Да / Нет НЕТ	
КОД (КОДЫ) СКТД LIST	
НОМЕР (НОМЕРА) 24-РК-А002	
ИЗДЕЛИЙ / ЯРЛЫКОВ	
Серийный No.: 99021-24A2-IL-RU 478 - 1	
ЗАПОЛНЯЕТСЯ СЛУЖБОЙ КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ	
Дата получения документа: 04 NOV 2000	
Утверждено:	
<p>А-Продолжать работу</p> <p>В-Продолжать работу с учетом замечаний, внести указанные замечания и предоставить повторно</p> <p>С-ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ, внести указанные замечания и предоставить повторно</p> <p>D-Только для информации</p> <p>Q-Чертежи и/или данные не отвечают стандартам, исправить и предоставить повторно</p> <p>Разрешение на продолжение работ не освобождает подрядчика/поставщика от ответственности или обязательств по заказу на поставку и/или контракту</p>	

EN-FAB, INC. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ Н.С.Комсомольский Размещение P0024		Проект: Каспийский Трубопровод-Россия Заказ на поставку: 06876117-CPC-R-4-0702 Проект No.: 0687615C Оборудование: 24-РК-А002		Док. No.: 99021-24A2-IL Изменение: 1 Разраб. Б.К. Пров. Р.С. Утв.		Дата: 17.04.00. Лист 1 Листов 6	
Маркировка	Наименование	Производитель	Модель	Предел измерения	Уставка	Конструкц. Стандарт	Примечание (Спецификация)
Измерительная Система							
PDIT-1201	Дифференциальный преобразователь давления	ROSEMOUNT	3051CD	2.5-248 кПа	70 кПа	EEEx d IIC T6	99021-24A2-DS-1
PDIT-1221	Дифференциальный преобразователь давления	ROSEMOUNT	3051CD	2.5-248 кПа	70 кПа	EEEx d IIC T6	99021-24A2-DS-1
FE-1202, 1203	Жидкостной турбинный расходомер	FAURE HERMAN	TZN2-50	5-50 м³/час	---	EEEx d IIC T6	99021-24A2-DS-2
FE-1222, 1223	Жидкостной турбинный расходомер	FAURE HERMAN	TZN2-50	5-50 м³/час	---	EEEx d IIC T6	99021-24A2-DS-2
PI-1203	Манометр	ASHCROFT	45-1279SS-04L	0-2000 кПа	---	Нет	99021-24A2-DS-3
PI-1208	Манометр	ASHCROFT	45-1279SS-04L	0-2000 кПа	---	Нет	99021-24A2-DS-3
PI-1210	Манометр	ASHCROFT	45-1279SS-04L	0-2000 кПа	---	Нет	99021-24A2-DS-3
PI-1223	Манометр	ASHCROFT	45-1279SS-04L	0-2000 кПа	---	Нет	99021-24A2-DS-3
PI-1228	Манометр	ASHCROFT	45-1279SS-04L	0-2000 кПа	---	Нет	99021-24A2-DS-3
PI-1230	Манометр	ASHCROFT	45-1279SS-04L	0-2000 кПа	---	Нет	99021-24A2-DS-3
PI-1240	Манометр	ASHCROFT	45-1279SS-04L	0-2000 кПа	---	Нет	99021-24A2-DS-3
TI-1204	Термометр	ASHCROFT	50EI60E090G4	от -20 до 60°C	---	Нет	99021-24A2-DS-4

EN-FAB, INC. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ Н.С.Комсомольский Размещение P0024		Проект: Каспийский Трубопровод-Россия Заказ на поставку: 06876117-CPC-R-4-0702 Проект No.: 0687615C Оборудование: 24-PK-A002			Док. No.: 99021-24A2-IL Изменение: 1 Разраб. Б.К. Пров. Р.С. Утв.		Дата: 17.04.00. Лист 2 Листов 6
Маркировка	Наименование	Производитель	Модель	Предел измерения	Уставка	Конструкц. Стандарт	Примечание (Спецификация)
TI-1224	Термометр	ASHCROFT	50EI60E090G4	от -20 до 60°C	---	Нет	99021-24A2-DS-4
PT-1203	Преобразователь давления	ROSEMOUNT	3051CG	0-2000 кПа	1000 кПа	EEx d IIC T6	99021-24A2-DS-5
PT-1223	Преобразователь давления	ROSEMOUNT	3051CG	0-2000 кПа	1000 кПа	EEx d IIC T6	99021-24A2-DS-5
TT-1203	Температурный преобразователь	ROSEMOUNT	3144D	0-60°C	38°C	EEx d IIC T6	99021-24A2-DS-6
TT-1223	Температурный преобразователь	ROSEMOUNT	3144D	0-60°C	38°C	EEx d IIC T6	99021-24A2-DS-6
FCV-1206	Электропривод управляющей задвижки	E.I.M. FLOWSEAL	P2T1-5 02-1WA-121T TG-B	Нет	Нет	EEx d IIB T3	99021-24A2-DS-7
FCV-1226	Электропривод управляющей задвижки	E.I.M. FLOWSEAL	P2T1-5 02-1WA-121T TG-B	Нет	Нет	EEx d IIB T3	99021-24A2-DS-7
XV-1200	Электропривод	E.I.M.	Q4S5-5	Нет	Нет	EEx d IIB T3	99021-24A2-DS-8
XV-1208	Электропривод	E.I.M.	DCNA-5	Нет	Нет	EEx d IIB T3	99021-24A2-DS-8A
XV-1210	Электропривод	E.I.M.	DCNA-5	Нет	Нет	EEx d IIB T3	99021-24A2-DS-8A
XV-1220	Электропривод	E.I.M.	Q4S5-5	Нет	Нет	EEx d IIB T3	99021-24A2-DS-8
XV-1228	Электропривод	E.I.M.	DCNA-5	Нет	Нет	EEx d IIB T3	99021-24A2-DS-8A

EN-FAB, INC. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ Н.С.Комсомольский Размещение P0024		Проект: Каспийский Трубопровод-Россия Заказ на поставку: 06876117-CPC-R-4-0702 Проект No.: 0687615C Оборудование: 24-РК-А002		Док. No.: 99021-24A2-IL Изменение: 1 Разраб. Б.К. Пров. Р.С. УТВ.		Дата: 17.04.00. Лист 3 Листов 6	
Маркировка	Наименование	Производитель	Модель	Предел измерения	Уставка	Конструкц. Стандарт	Примечание (Спецификация)
XV-1230	Электропривод	E.I.M.	DCNA-5	Нет	Нет	EEx d IIB T3	99021-24A2-DS-8A
XV-1240	Электропривод	E.I.M.	DCNA-5	Нет	Нет	EEx d IIB T3	99021-24A2-DS-8A
PSV-1201	Температурный предохранительный клапан	TAYLOR	82E3251311	Нет	1680 кПа	ASME	99021-24A2-DS-9
PSV-1202	Температурный предохранительный клапан	TAYLOR	82E3251311	Нет	1680 кПа	ASME	99021-24A2-DS-9
PSV-1203	Температурный предохранительный клапан	TAYLOR	82E3251311	Нет	1680 кПа	ASME	99021-24A2-DS-9
FQIR-1203	Компьютер потока	SOLARTRON	7951			IEC	99021-24A2-DS-34
FQIR-1223	Компьютер потока	SOLARTRON	7951			IEC	99021-24A2-DS-34
PLC-1200	Система программируемого логического контроллера	ALLEN BRADLEY	RS LOGIX 5550			NEC	99021-24A2-DS-35
XV-1603	Привод 4-х ходовой задвижки	E.I.M.	DFZA-5			EEx d IIB T3	99021-24A2-DS-10
DS-1609	Детектор-переключатель	KIDD	100S MP			NEC. CL.1, DIV.1, GR. C/D	99021-24A2-DS-11
DS-1610	Детектор-переключатель	KIDD	100S MP			NEC. CL.1, DIV.1, GR. C/D	99021-24A2-DS-11
PSV-1606	Температурный предохранительный клапан	TAYLOR	82E3251311		1680 кПа	Нет	99021-24A2-DS-12

EN-FAB, INC. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ Н.С.Комсомольский Размещение P0024		Проект: Каспийский Трубопровод-Россия Заказ на поставку: 06876117-CPC-R-4-0702 Проект No.: 0687615C Оборудование: 24-PK-A002			Док. No.: 99021-24A2-IL Изменение: 1 Разраб. Б.К. Пров. Р.С. Утв.		Дата: 17.04.00. Лист 4 Листов 6
Маркировка	Наименование	Производитель	Модель	Предел измерения	Уставка	Конструкц. Стандарт	Примечание (Спецификация)
PI-1600	Манометр	ASHCROFT	45-1279SS-04L	0-2000 кПа	---	Нет	99021-24A2-DS-13
PI-1620	Манометр	ASHCROFT	45-1279SS-04L	0-2000 кПа	---	Нет	99021-24A2-DS-13
TI-1601	Термометр	ASHCROFT	50EI60E90G4	от -20 до 60°C	---	Нет	99021-24A2-DS-14
TI-1621	Термометр	ASHCROFT	50EI60E90G4	от -20 до 60°C	---	Нет	99021-24A2-DS-14
PT-1600	Преобразователь давления	ROSEMOUNT	3051CG	0-2000 кПа	1000 кПа	Ex d IIC T6	99021-24A2-DS-15
PT-1620	Преобразователь давления	ROSEMOUNT	3051CG	0-2000 кПа	1000 кПа	Ex d IIC T6	99021-24A2-DS-15
TT-1601	Температурный преобразователь	ROSEMOUNT	3144D	0-60°C	38°C	Ex d IIC T6	99021-24A2-DS-16
TT-1621	Температурный преобразователь	ROSEMOUNT	3144D	0-60°C	38°C	Ex d IIC T6	99021-24A2-DS-16
PDIS-1603	Дифференциальный показывающий переключатель давления	ORANGE RESEARCH	1204PG	0-200 кПа	100 кПа	NEC. CL.1, DIV.1 GR. C/D	99021-24A2-DS-17
Система качества							
SC-1012	Пробоотборник	CLIF MOCK	C-22/CD-20			NEC. CL.1, DIV.1, GR. C/D	99021-24A2-DS-18
SC-1014	Пробоотборник	CLIF MOCK	C-22/CD-20			NEC. CL.1, DIV.1, GR. C/D	99021-24A2-DS-18

EN-FAB, INC. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ Н.С.Комсомольский Размещение P0024		Проект: Каспийский Трубопровод-Россия Заказ на поставку: 06876117-CPC-R-4-0702 Проект No.: 0687615C Оборудование: 24-РК-А002		Док. No.: 99021-24A2-IL Изменение: 1 Разраб. Б.К. Пров. Р.С. Утв.		Дата: 17.04.00. Лист 5 Листов 6	
Маркировка	Наименование	Производитель	Модель	Предел измерения	Уставка	Конструкц. Стандарт	Примечание (Спецификация)
BSW-1013	Монитор воды и осадков	INVALCO	OCM 7200	0-5%	---	NEC. CL.1, DIV.1, GR. C,D	99021-24A2-DS-19
BSW-1015	Монитор воды и осадков	INVALCO	OCM 7200	0-5%	---	NEC. CL.1, DIV.1, GR. C,D	99021-24A2-DS-19
DT-1006	Денситометр	SOLARTRON	7835	0-3000КГ/М3		EEx d IIC T6	99021-24A2-DS-20
DT-1007	Денситометр	SOLARTRON	7835	0-3000КГ/М3		EEx d IIC T6	99021-24A2-DS-20
AT-1004	Вискозиметр	SOLARTRON	7827	0.5-100СП		EEx d IIC T4	99021-24A2-DS-21
AT-1005	Вискозиметр	SOLARTRON	7827	0.5-100СП		EEx d IIC T4	99021-24A2-DS-21
PBA-1001	Насос системы качества	DEAN BROS.	CNV200 1X1.5X6			NEC. CL.1, DIV. 1, GR. C/D	99021-24A2-DS-22
PBA-1002	Насос системы качества	DEAN BROS.	CNV200 1X1.5X6			NEC. CL.1, DIV. 1, GR. C/D	99021-24A2-DS-22
FE-1017	Жидкостной турбинный расходомер	SMITH METER	K2BA-AO-A- -1-0-0-3	3-32 м³/час		EEx d IIC T6	99021-24A2-DS-23
PT-1009	Преобразователь давления	ROSEMOUNT	3051CG	0-2000 кПа	1000 кПа	EEx d IIC T6	99021-24A2-DS-24
TT-1003	Температурный преобразователь	ROSEMOUNT	3144D	0-60°C	38°C	EEx d IIC T6	99021-24A2-DS-25
XV-1000	Электропривод	E.I.M.	Q4S5-5			EEx d IIB T3	99021-24A2-DS-26

EN-FAB, INC. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ Н.С.Комсомольский Размещение P0024		Проект: Каспийский Трубопровод-Россия Заказ на поставку: 06876117-CPC-R-4-0702 Проект No.: 0687615C Оборудование: 24-PK-A002		Док. No.: 99021-24A2-IL Изменение: 1 Разраб. Б.К. Пров. Р.С. УТВ.		Дата: 17.04.00. Лист 6 Листов 6	
Маркировка	Наименование	Производитель	Модель	Предел измерения	Уставка	Конструкц. Стандарт	Примечание (Спецификация)
XV-1018	Электропривод	E.I.M.	Q4S5-5			EEx d IIB T3	99021-24A2-DS-26A
FCV-1017	Электропривод управляющей задвижки	E.I.M. FLOWSEAL	P2T1-5			EEx d IIB T3	99021-24A2-DS-27
FS-1016	Переключатель потока	FLOTECT	V4			CENELEC	99021-24A2-DS-28
AIT-1000	Детектор газа	DRAGER	POLYTRON XP EX 4543060-R			EEx d IIC T6	99021-24A2-DS-29
BET-1000, 1001	Пожарный детектор	FSC	SS4			NEC. CL.1, DIV.1, GR. B,C,D	99021-24A2-DS-30
PBX-1008	Насос растворителя	DEAN BROS.	CNV 1x1.5x6			NEC. CL.1, DIV.1, GR. C,D	99021-24A2-DS-31
FI-1011	Индикатор потока	PENBERTHY	DWFR SFI			Нет	99021-24A2-DS-32
PI-1010	Манометр	ASHCROFT	45-1279SS-04L	0-2000 кПа	---	Нет	99021-24A2-DS-33
FQIR-1000	Компьютер потока	SOLARTRON	7951			IEC	99021-24A2-DS-34